

**Atelier Professionnel Radon & Qualité de l'Air Intérieur - Approche-ÉcoHabitat****10 – Entrée d'air pour fenêtre de toit****Points de vigilance pour les fenêtres de toit :**

- L'installation d'un module d'entrée d'air autoréglable sur chaque fenêtre de toit se trouvant dans une pièce principale est indispensable pour garantir une arrivée d'air calibrée en toutes conditions.
- A défaut la barre de manœuvre doit rester en position ventilation.

Le maintien de la barre de manœuvre des fenêtres de toit en position ventilation est nécessaire pour un apport d'air hygiénique (dans les chambres notamment). Pour autant, cela ne permet pas la maîtrise des débits.

Il est donc indispensable d'installer sur chaque fenêtre de toit se trouvant dans une pièce principale, un module d'entrée d'air autoréglable garantissant une arrivée d'air calibrée en toutes conditions. Les modules sont adaptables sur les velux de type MK, SK ou UK (voir plaques signalétiques sur les ouvrants).



*Entrée d'air autoréglable à installer derrière la barre de manœuvre.*